



Gräubernstrasse 12
4410 Liestal

Telefon ++41 61 552 20 00

29.10.2014 /

Gemeinderat Bretzwil
Wasserversorgung

4207 Bretzwil

Trinkwasserkontrolle

100059800

Erhoben am: 23.10.2014 Erhoben durch: GEMEINDE

Zeitpunkt 07.30 h

Witterung vorher: Regenfälle vor 2-5 Tagen

<u>ProbenNr</u>	<u>Probenbeschreibung</u>	<u>Befund</u>
200134903	83.10.A Rappenlochquelle (Ersatzquelle, bei Trockenheit genutzt)	BELASTET
200134904	83.15.A Aumattquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumstation	BELASTET
200134905	83.15.AF Aumattquelle, nach Mikrofilter, vor UV	BELASTET
200134906	83.15.AUV Quellwasser aufbereitet (nach Filtration und UV-Entkeimung)	IN ORDNUNG
200134907	83.95.N Reservoir, Abgang Netz	IN ORDNUNG
200134908	83.97.N Netzwasser Werkhof, Hahne	IN ORDNUNG



Untersuchungsergebnisse:

200134903 Rappenlochquelle (Ersatzquelle, bei Trockenheit genutzt)

Wassertemperatur Grad Celsius	9.2
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	520
Escherichia coli KBE pro 100mL	430
Enterokokken KBE pro 100mL	360
Bakteriologischer Befund :	BELASTET

Untersuchungsergebnisse:

200134904 Aumattquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumstation

Wassertemperatur Grad Celsius	9.8
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	730
Escherichia coli KBE pro 100mL	130
Enterokokken KBE pro 100mL	61
Bakteriologischer Befund :	BELASTET

Untersuchungsergebnisse:

200134905 Aumattquelle, nach Mikrofilter, vor UV

Wassertemperatur Grad Celsius	---
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	330
Escherichia coli KBE pro 100mL	82
Enterokokken KBE pro 100mL	32
Bakteriologischer Befund :	BELASTET



Untersuchungsergebnisse:

200134906 Quellwasser aufbereitet (nach Filtration und UV-Entkeimung)

Wassertemperatur Grad Celsius	---
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	0
Escherichia coli KBE pro 100mL	0
Enterokokken KBE pro 100mL	0
Bakteriologischer Befund :	IN ORDNUNG

Untersuchungsergebnisse:

200134907 Reservoir, Abgang Netz

Wassertemperatur Grad Celsius	---
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	2
Escherichia coli KBE pro 100mL	0
Enterokokken KBE pro 100mL	0
Bakteriologischer Befund :	IN ORDNUNG

Untersuchungsergebnisse:

200134908 Netzwasser Werkhof, Hahne

Wassertemperatur Grad Celsius	---
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	78
Escherichia coli KBE pro 100mL	0
Enterokokken KBE pro 100mL	0
Bakteriologischer Befund :	IN ORDNUNG



Beurteilung

Das abgegebene Trinkwasser entsprach zum Zeitpunkt der Probenahme in den untersuchten Parametern den Anforderungen der Verordnung über Trink-, Quell- und Mineralwasser und Anhang 3 Liste B der Hygieneverordnung

Methode

Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Prüfverfahren und zur Messunsicherheit sind auf Anfrage erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Wullschleger

Bade- & Trinkwasserkontrolleur

Beilage: Rechnung